

Legenda de condutos - TÉRREO	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda - TERREO	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa de passagem
	Entrada de serviço
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 5 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 6 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 15W
	Ponto genérico de luz 7W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso


Quadro de Demanda (QD) - TERREO			
Tipos de carga	Potência instalada (VA)	Fator de demanda (Fp)	Demanda (VA)
Iluminação de emergência	1,27	100,00	1,27
Iluminação e TUG's (Adicionais e conexões)	2,04	100,00	2,04
Iluminação e TUG's (Exceções e Conexões)	10,00	100,00	10,00
Iluminação e TUG's (Exceções e Conexões)	23,71	100,00	23,71
Uso Específico	7,54	100,00	7,54
TOTAL			34,56

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA CRO:

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO : 833,98 m2	ÁREA CONST. TOTAL : 733,19m2
ÁREA CONST. TERREO : 288,79m2	TAXA DE APROVEITAMENTO : 35%
ÁREA CONST. PAV. SUP. : 444,41m2	TAXA DE PERMEABILIDADE : 65%



PROJETO ELÉTRICO

EMPREENHAMENTO: SEDE CRO- RECIFE	
CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO	
ENDEREÇO: RUA BISPO CARDOSO AYRES, N 111, SOLEDADE, RECIFE-PE	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO	CREA: 0518568318
CONTEÚDO: PLANTA DE FIAÇÃO COBERTURA, ISOMÉTRICO	
ESCALA: INDICADAS	DATA: 15.01.2024
UNIDADE: METRO	PROJETO: CRO-RECIFE
	REVISÃO