



Legenda de condutos - TÉRREO	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda - TERREO	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa de passagem
	Entrada de serviço
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 5 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 6 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 15W
	Ponto genérico de luz 7W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Quadro de Demanda (QDM) - TERREO			
Tipos de carga	Quantidade instalada	Valor de demanda	Demandas
Bombas de Abastecimento	1,27	17,20	17,20
Iluminação e TUG's (Auditórios e áreas)	2,04	100,00	2,04
Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Corredores)	23,11	28,00	6,95
Uso Específico	7,54	18,00	1,24
	TOTAL		26,66

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA CRO:

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO : 833,98 m2	ÁREA CONST. TOTAL : 733,19m2
ÁREA CONST. TERREO : 288,79m2	TAXA DE APROVEITAMENTO : 35%
ÁREA CONST. PAV. SUP. 444,41m2	TAXA DE PERMEABILIDADE : 65%



APROVAÇÃO:

PROJETO ELÉTRICO

EMPREENHAMENTO: SEDE CRO- RECIFE	
CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO	
ENDEREÇO: RUA BISPO CARDOSO AYRES, N. 111, SOLEDADE, RECIFE-PE	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO	CREA: 0518568318
CONTEÚDO: PLANTA DE ILUMINAÇÃO E FORÇA PAV. 2, PERSPECTIVA	
ESCALA: INDICADAS	DATA: 15.01.2024
UNIDADE: METRO	PROJETO: CRO-HELIO ALVES
	REVISÃO